

硫化水素自主測定結果について

・自主測定結果(クリーンセンター滋賀 ガス抜き井)

平成23年8月に実施した悪臭調査(委託調査、ガス抜き井④)で硫化水素濃度が高い値で検出されたことから、定期的に測定を行っている。

最近の調査では、埋立地北側(下図右側)の2-3、2-6、2-9、2-11で高い傾向にある。

調査地点	調査日											
	H27.8.19	H27.9.16	H27.10.29	H27.11.20	H27.12.30	H28.1.27	H28.2.24	H28.3.31	H28.4.20	H28.5.31	H28.6.23	H28.7.27
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	67.8	2.2	8.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	1350	50	300	0.0	81	77	0.0	15.0	8.6	110	0.0	700
6	350	50	300	110	100	100	0.0	0	41	660	1300	1450
7	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	160	9.6	26.8	0.0	10	1.0	0.0	4.6	0.0	2.4	40.4	6.0
9	500	410	350	42	380	280	130	87	65	200	80	1.6
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	54.6	1.0	0.0	0.0	230.0	30.2	0.0	6.0	0	0.0	8.8	0.0
13	1200	1600	1300	100	1650	750	10	110	54	200	68	0.0
14	100	20.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	15.0	98.0	0.4	600
2-1	2100	6500	0	0	0	0	0.0	0.0	40.4	0.0	68.8	1.4
2-2	0.0	3100	3200	1500	800.0	150	2000	5500	500	4200	1	5000
2-3	17.4	10500	35000	28000	20000.0	60000	55000	43000	48000	15000	15000	-
2-4	2160	4000	3000	0	0	100	130	0.0	0.0	8	1	76
2-5	6500	540	12000	1300.0	1200	800	1000	4000	3100	9400	30000	-
2-6	85	900	4000	11000	45000	42000	45000	25000	-	-	19000	19000
2-7	3000	2000	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	2000	1500	7000
2-8	1350	80.0	1300	2100.0	1600	150.0	200	1700	1000	2200	44	1100
2-9	75.0	0.0	2300	4000.0	13000.0	26000.0	30000	24000	19000	40000	23000	23000
2-10	1800	800	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	90.2
2-11	3100	400	13000	15000	5000	17000	30000	20000	20000	20000	38000	68000

※ 硫化水素警報器またはガステック検知管により測定

測定地点図

