

クリーンセンター滋賀水質調査結果一覧表（令和7年度）

地点名：クリーンセンター滋賀 浸出水原水

項目	単位	月日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		4/3	5/8	6/5	7/3	8/7	9/4	10/2						
採水時刻	-		10:53	10:54	10:33	10:55	11:41	11:38	10:58					
天候	-		晴	晴	晴	晴	雨後曇	曇	晴					
気温	℃		12.8	16.5	25.8	34.6	30.9	30.0	25.0					
水素イオン濃度	-		7.9	7.9	7.9	7.8	7.8	7.8	7.8					
BOD	mg/L		17	39	30	14	25	40	18					
COD	mg/L		52	53	42	53	53	54	56					
浮遊物質量	mg/L		23	27	8	16	11	10	12					
大腸菌数	CFU/mL		0	0	0	0	0	0	0					
n-ヘキサン抽出物質	mg/L		0.6	1.1	<0.5	0.8	1.4	0.8	0.9					
(鉱物油)	mg/L		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5					
(動植物油)	mg/L		0.6	1.1	<0.5	0.8	1.4	0.8	0.9					
全窒素	mg/L		52	46	48	60	61	56	43					
アンモニア性-N	mg/L		43	37	41	46	43	43	38					
硝酸性-N	mg/L		4.3	3.3	1.7	1.2	1.7	1.2	0.45					
亜硝酸性-N	mg/L		0.30	0.80	0.78	1.5	1.9	0.96	0.55					
ケルダール性-N	mg/L		47	42	46	57	57	54	42					
全燐	mg/L		1.4	1.5	1.4	1.8	1.8	1.9	1.0					
電気伝導率	mS/m		220	210	220	250	240	240	220					
塩化物イオン	mg/L		170	170	160	180	190	200	170					
水温	℃		14.6	17.9	20.2	27.6	29.0	28.1	23.3					
沃素消費量	mg/L		12	10	<10	<10	<10	<10	12					
色	-		微黄色	微黄色	微褐色	微褐色	微褐色	微褐色	微褐色					
濁り	-		微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁					
臭気	-		微木材臭	微木材臭	微木材臭	微木材臭	微木材臭	微木材臭	微木材臭					
カドミウム	mg/L		-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-					
シアン	mg/L		-	<0.1	-	-	<0.1	-	-					
有機リン	mg/L		-	<0.5	-	-	<0.5	-	-					
鉛	mg/L		-	<0.005	-	-	<0.005	-	-					
六価クロム	mg/L		-	<0.02	-	-	<0.02	-	-					
砒素	mg/L		-	0.006	-	-	0.006	-	-					
総水銀	mg/L		-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-					
ポリ塩化ビフェニル	mg/L		-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-					
トリクロエチレン	mg/L		-	<0.001	-	-	<0.001	-	-					
テトラクロエチレン	mg/L		-	<0.001	-	-	<0.001	-	-					
1,1,1-トリクロエタン	mg/L		-	<0.1	-	-	<0.1	-	-					
ジクロロメタン	mg/L		-	-	-	-	-	-	-					
四塩化炭素	mg/L		-	-	-	-	-	-	-					
1,2-ジクロロエタン	mg/L		-	-	-	-	-	-	-					
1,1-ジクロロエチレン	mg/L		-	-	-	-	-	-	-					
1,2-ジクロロエチレン	mg/L		-	-	-	-	-	-	-					
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		-</											

クリーンセンター滋賀水質調査結果一覧表（令和7年度）

地点名：クリーンセンター滋賀 下水道投入水

項 目	単位	月日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	下水道投入水 管理基準
			4/3	5/8	6/5	7/3	8/7	9/4	10/2						
採水時刻	-		10:50	10:53	10:31	10:53	11:40	11:35	10:58						
天候	-		晴	晴	晴	晴	雨後曇	曇	晴						
気温	℃		12.8	16.5	25.8	34.6	30.9	30.0	25.0						
水素イオン濃度	-		7.7	7.8	7.9	7.9	7.8	7.8	7.8						5.8～8.6
BOD	mg/L		2.0	1.1	1.7	1.0	1.5	1.7	1.0						60
COD	mg/L		27	26	25	27	29	28	29						60
浮遊物質量	mg/L		<1	1	<1	<1	<1	<1	<1						60
大腸菌数	CFU/mL		0	0	0	0	0	0	0						
n-ヘキサン抽出物質	mg/L		<0.5	0.7	<0.5	<0.5	0.9	<0.5	0.7						
（鉱物油）	mg/L		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						5
（動植物油）	mg/L		<0.5	0.7	<0.5	<0.5	0.9	<0.5	0.7						30(20)
全窒素	mg/L		18	13	8.9	14	8.1	12	6.3						120(60)
アンモニア性-N	mg/L		<0.01	<0.01	0.02	0.02	<0.01	0.02	0.02						
硝酸性-N	mg/L		16	11	6.9	12	6.0	9.8	4.3						
亜硝酸性-N	mg/L		0.10	0.12	0.10	0.15	0.10	0.15	0.10						
ケルダール性-N	mg/L		1.9	1.9	1.9	2.0	2.0	1.9	1.9						
全磷	mg/L		1.3	1.5	1.6	1.5	1.7	1.7	1.8						16(8)
電気伝導率	mS/m		200	190	190	190	200	200	190						
塩化物イオン	mg/L		170	160	160	160	170	180	160						
水温	℃		17.7	20.9	23.7	28.8	32.3	31.8	28.3						
沃素消費量	mg/L		<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10						220
色	-		微褐色	微黄色	微褐色	微褐色	微褐色	微褐色	微褐色						
濁り	-		微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁						
臭気	-		微木材臭	微木材臭	微木材臭	微木材臭	微木材臭	微木材臭	微木材臭						
カドミウム	mg/L		-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-						0.01
シアン	mg/L		-	<0.1	-	-	<0.1	-	-						0.1
有機リン	mg/L		-	<0.5	-	-	<0.5	-	-						ND
鉛	mg/L		-	<0.005	-	-	<0.005	-	-						0.1
六価クロム	mg/L		-	<0.02	-	-	<0.02	-	-						0.05
砒素	mg/L		-	0.007	-	-	0.010	-	-						0.05
総水銀	mg/L		-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-						0.005
ポリ塩化ビフェニル	mg/L		-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-						0.003
トリクロロエチレン	mg/L		-	<0.001	-	-	<0.001	-	-						0.1
テトラクロロエチレン	mg/L		-	<0.001	-	-	<0.001	-	-						0.1
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		-	<0.1	-	-	<0.1	-	-						3
ジクロロメタン	mg/L		-	-	-	-	-	-	-						0.2
四塩化炭素	mg/L		-	-	-	-	-	-	-						0.02
1,2-ジクロロエタン	mg/L		-	-	-	-	-	-	-						0.04
1,1-ジクロロエチレン	mg/L		-	-	-	-	-	-	-						1
1,2-ジクロロエチレン	mg/L		-	-	-	-	-	-	-						-
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		-	-	-	-	-	-	-						0.4
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		-	-	-	-	-	-	-						-
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		-	-	-	-	-	-	-						0.06
1,3-ジクロロプロペン	mg/L		-	-	-	-	-	-	-						0.02
チウラム	mg/L		-	<0.0006	-	-	-	-	-						0.06
ジメチン	mg/L		-	<0.0003	-	-	-	-	-						0.03
チオベンザルブ	mg/L		-	<0.002	-	-	-	-	-						0.2
ベンゼン	mg/L		-	-	-	-	-	-	-						0.1
セレン	mg/L		-	-	-	-	-	-	-						0.1
フッ素	mg/L		-	-	-	-	0.64	-	-						8
ホウ素	mg/L		-	-	-	-	6.0	-	-						10
1,4-ジオキサン	mg/L		-	-	-	-	-	-	-						0.5
ダイオキシン類	pg-TEQ/L		-	-	-	-	0.000042	-	-						10
銅	mg/L		-	-	-	-	-	-	-						3(1)
亜鉛	mg/L		-	-	-	-	-	-	-						2(1)
鉄（溶解性）	mg/L		-	-	-	-	-	-	-						10
マンガン（溶解性）	mg/L		-	-	-	-	-	-	-						10
全クロム	mg/L		-	-	-	-	-	-	-						2(0.1)
フェノール類	mg/L		-	-	-	-	-	-	-						5(1)
アンチモン	mg/L		-	-	-	-	-	-	-						(0.05)
ニッケル	mg/L		-	-	-	-	-	-	-						(1)
特 記 事 項															

* 管理基準における括弧内の値：日間平均値

クリーンセンター滋賀水質調査結果一覧表（令和7年度）

地点名：クリーンセンター滋賀 地下水(M-1上流)

項 目	月日 単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	地下水 環境基準値
		4/3	5/8	6/5	7/3	8/7	9/10	10/2						
採水時刻	-	11:21	11:20	10:52	11:35	12:17	9:55	11:30						-
天候	-	晴	晴	晴	晴	雨後曇	晴	晴						-
気温	℃	12.8	16.5	25.2	34.6	30.9	31.0	25.0						-
水素イオン濃度	-	6.5	6.6	6.5	6.5	6.8	6.7	6.7						-
硝酸性-N	mg/L	-	-	-	-	1.0	-	-						10
亜硝酸性-N	mg/L	-	-	-	-	0.002	-	-						-
電気伝導率	mS/m	26	22	16	16	18	19	21						-
塩化物イオン	mg/L	13	14	12	13	11	11	11						-
地下水位	m	3.6	3.5	3.5	3.6	3.8	3.6	4.6						-
水温	℃	13.6	13.6	14.0	14.7	17.0	18.6	16.5						-
色	-	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色						-
濁り	-	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁						-
臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						-
カドミウム	mg/L	-	<0.0003	-	-	-	-	-						0.003
シアン	mg/L	-	<0.1	-	-	-	-	-						ND
鉛	mg/L	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-						0.01
六価クロム	mg/L	-	<0.01	-	-	-	-	-						0.02
砒素	mg/L	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-						0.01
総水銀	mg/L	-	<0.0005	-	-	-	-	-						0.0005
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						ND
トリクロロエレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						0.01
テトラクロロエレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						0.01
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						1
ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						0.02
四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						0.004
1,1-ジクロロエレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						0.1
1,2-ジクロロエレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						0.04
シス-1,2-ジクロロエレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						-
トランス-1,2-ジクロロエレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						-
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						0.006
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						0.002
チウラム	mg/L	-	<0.0006	-	-	-	-	-						0.006
シマジン	mg/L	-	<0.0003	-	-	-	-	-						0.003
チオベンカルブ	mg/L	-	<0.002	-	-	-	-	-						0.02
ベンゼン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						0.01
セレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						0.01
フッ素	mg/L	-	-	-	-	<0.08	-	-						0.8
ホウ素	mg/L	-	-	-	-	<0.1	-	-						1
1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						0.05
クロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						0.002
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	-	-	-	-	0.097	-						1
銅	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						-
亜鉛	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						-
鉄（溶解性）	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						-
マンガン（溶解性）	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						-
全クロム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						-
フェノール類	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						-
アンチモン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						-
特 記 事 項							ダイオキシン類のみ 9/25に採水を実施							

クリーンセンター滋賀水質調査結果一覧表（令和7年度）

地点名：クリーンセンター滋賀 地下水(M-2下流)

項 目	月日 単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	地下水 環境基準値
		4/3	5/8	6/5	7/3	8/7	9/4	10/2						
採水時刻	-	10:40	10:50	10:28	10:45	11:30	11:28	10:50						-
天候	-	晴	晴	晴	晴	雨後曇	曇	晴						-
気温	℃	12.8	16.5	25.2	34.6	30.9	30.0	25.0						-
水素イオン濃度	-	6.5	6.6	6.6	6.7	6.6	6.4	6.5						-
硝酸性-N	mg/L	-	-	-	-	0.04	-	-						10
亜硝酸性-N	mg/L	-	-	-	-	0.012	-	-						-
電気伝導率	mS/m	36	35	35	38	41	37	34						-
塩化物イオン	mg/L	6.9	6.8	7.5	8.9	7.7	8.4	8.9						-
地下水位	m	5.5	5.2	5.3	5.6	5.3	5.8	5.5						-
水温	℃	16.9	16.3	16.9	17.0	16.6	16.3	17.1						-
色	-	弱褐色	弱褐色	弱褐色	弱褐色	弱褐色	弱褐色	弱褐色						-
濁り	-	弱濁	弱濁	弱濁	弱濁	弱濁	弱濁	弱濁						-
臭気	-	微金気臭	微金気臭	微金気臭	微金気臭	微金気臭	微金気臭	微金気臭						-
カドミウム	mg/L	-	<0.0003	-	-	-	-	-						0.003
シアン	mg/L	-	<0.1	-	-	-	-	-						ND
鉛	mg/L	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-						0.01
六価クロム	mg/L	-	<0.01	-	-	-	-	-						0.02
砒素	mg/L	0.010	<0.005	<0.005	<0.005	0.012	<0.005	<0.005						0.01
総水銀	mg/L	-	<0.0005	-	-	-	-	-						0.0005
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						ND
トリクロエレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						0.01
テトラクロエレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						0.01
1,1,1-トリクロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						1
ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						0.02
四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						0.004
1,1-ジクロロエレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						0.1
1,2-ジクロロエレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						0.04
シス-1,2-ジクロロエレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						-
トランス-1,2-ジクロロエレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						-
1,1,2-トリクロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						0.006
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						0.002
チウラム	mg/L	-	<0.0006	-	-	-	-	-						0.006
シマジン	mg/L	-	<0.0003	-	-	-	-	-						0.003
チオベンカルブ	mg/L	-	<0.002	-	-	-	-	-						0.02
ベンゼン	mg/L	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-						0.01
セレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						0.01
フッ素	mg/L	-	-	-	-	0.13	-	-						0.8
ホウ素	mg/L	-	-	-	-	<0.1	-	-						1
1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						0.05
クロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						0.002
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	-	-	-	-	0.056	-						1
銅	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						-
亜鉛	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						-
鉄（溶解性）	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						-
マンガン（溶解性）	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						-
全クロム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						-
フェノール類	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						-
アンチモン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						-
特 記 事 項														

砒素：H26年度にM-2で環境基準を超過したことから、当面の間、M-2およびM-3で測定を継続する。

クリーンセンター滋賀水質調査結果一覧表（令和7年度）

地点名：クリーンセンター滋賀 地下水(M-3集排水管出口)

項 目	月日 単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	地下水 環境基準値
		4/3	5/8	6/5	7/3	8/7	9/4	10/2						
採水時刻	-	11:07	11:07	10:39	11:05	12:01	11:47	11:06						-
天候	-	晴	晴	晴	晴	雨後曇	曇	晴						-
気温	℃	12.8	16.5	25.8	34.6	30.9	30.0	25.0						-
水素イオン濃度	-	7.5	7.4	7.2	7.3	7.3	7.7	7.9						-
硝酸性-N	mg/L	-	-	-	-	2.3	-	-						10
亜硝酸性-N	mg/L	-	-	-	-	0.009	-	-						-
電気伝導率	mS/m	75	66	65	73	78	81	80						-
塩化物イオン	mg/L	17	11	10	15	20	21	20						-
水温	℃	17.6	19.7	20.5	21.2	22.0	21.9	20.6						-
色	-	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色						-
濁り	-	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁	微濁						-
臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						-
カドミウム	mg/L	-	<0.0003	-	-	-	-	-						0.003
シアン	mg/L	-	<0.1	-	-	-	-	-						ND
鉛	mg/L	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-						0.01
六価クロム	mg/L	-	<0.01	-	-	-	-	-						0.02
砒素	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005						0.01
総水銀	mg/L	-	<0.0005	-	-	-	-	-						0.0005
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						ND
トリクロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						0.01
テトラクロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						0.01
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						1
ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						0.02
四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						0.004
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						0.1
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						0.04
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						-
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						-
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						0.006
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						0.002
チラム	mg/L	-	<0.0006	-	-	-	-	-						0.006
シメジン	mg/L	-	<0.0003	-	-	-	-	-						0.003
チオベンザルデヒド	mg/L	-	<0.002	-	-	-	-	-						0.02
ベンゼン	mg/L	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-						0.01
セレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						0.01
フッ素	mg/L	-	-	-	-	0.18	-	-						0.8
ホウ素	mg/L	-	-	-	-	0.3	-	-						1
1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						0.05
クロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						0.002
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	-	-	-	-	0.058	-						1
銅	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						-
亜鉛	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						-
鉄（溶解性）	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						-
マンガン（溶解性）	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						-
全クロム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						-
フェノール類	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						-
アンチモン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-						-
特 記 事 項														

砒素：H26年度にM-2で環境基準を超過したことから、当面の間、M-2およびM-3で測定を継続する。

クリーンセンター滋賀水質調査結果一覧表（令和7年度）

地点名：クリーンセンター滋賀 調整池出口

項 目	月日 単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		-	5/8	-	-	8/7	-	-					
採水時刻	-	-	9:17	-	-	9:32	-	-					
天候	-	-	晴	-	-	雨後曇	-	-					
気温	℃	-	12.2	-	-	26.8	-	-					
水素イオン濃度	-	-	7.4	-	-	7.8	-	-					
BOD	mg/L	-	1.7	-	-	2.2	-	-					
COD	mg/L	-	6.2	-	-	5.0	-	-					
浮遊物質	mg/L	-	82	-	-	<1	-	-					
DO	mg/L	-	10	-	-	8.1	-	-					
大腸菌数	CFU/100mL	-	640	-	-	0	-	-					
n-ヘキサン抽出物質	mg/L	-	<0.5	-	-	<0.5	-	-					
（鉱物油）	mg/L	-	<0.5	-	-	<0.5	-	-					
（動植物油）	mg/L	-	<0.5	-	-	<0.5	-	-					
全窒素	mg/L	-	0.44	-	-	0.22	-	-					
アンモニア性-N	mg/L	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-					
硝酸性-N	mg/L	-	0.13	-	-	0.02	-	-					
亜硝酸性-N	mg/L	-	0.008	-	-	0.001	-	-					
全磷	mg/L	-	0.090	-	-	0.043	-	-					
電気伝導率	mS/m	-	26	-	-	41	-	-					
塩化物イオン	mg/L	-	2.3	-	-	5.5	-	-					
水温	℃	-	13.9	-	-	26.0	-	-					
色	-	-	微黄色	-	-	微黄色	-	-					
濁り	-	-	微濁	-	-	透明	-	-					
臭気	-	-	微藻臭	-	-	微藻臭	-	-					
透視度	度	-	6.5	-	-	≥50	-	-					
流量	m³/s	-	<0.01	-	-	-	-	-					
カドミウム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-					
シアン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-					
鉛	mg/L	-	-	-	-	-	-	-					
六価クロム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-					
砒素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-					
総水銀	mg/L	-	-	-	-	-	-	-					
フッ素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-					
ホウ素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-					
銅	mg/L	-	-	-	-	-	-	-					
亜鉛	mg/L	-	-	-	-	-	-	-					
鉄（溶解性）	mg/L	-	-	-	-	-	-	-					
マンガン（溶解性）	mg/L	-	-	-	-	-	-	-					
全クロム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-					
特 記 事 項						水量不足により調整池で採水を実施							

クリーンセンター滋賀水質調査結果一覧表（令和7年度）

地点名：クリーンセンター滋賀 河川水(St-4)

項目	単位	月日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	環境基準値 (河川A類型)
		4/3	5/8	6/5	7/3	8/7	9/4	10/2							
採水時刻	-		8:15	8:30	8:32	8:33	8:30	8:50	8:40						
天候	-		晴	晴	晴	晴	雨後曇	曇	晴						
気温	℃		9.9	11.9	20.8	29.8	26.8	29.0	21.9						
水素イオン濃度	-		7.7	7.2	7.5	7.9	7.4	7.6	7.5						6.5～8.5
BOD	mg/L		0.9	0.6	0.6	0.5	0.6	<0.5	0.5						2
COD	mg/L		2.6	2.9	2.9	2.8	3.4	3.5	3.7						
浮遊物質量	mg/L		2	2	1	<1	1	1	1						25
DO	mg/L		11	11	9.2	8.6	7.1	7.3	8.7						7.5
大腸菌数	CFU/100mL		42	260	440	780	720	290	200						300
n-ヘキサン抽出物質 (鉱物油)	mg/L		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						
(動植物油)	mg/L		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						
全窒素	mg/L		0.41	0.33	0.33	0.43	0.42	0.44	0.42						
アンモニア性-N	mg/L		<0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.01	0.02	0.03						
硝酸性-N	mg/L		0.30	0.28	0.23	0.30	0.28	0.32	0.30						
亜硝酸性-N	mg/L		0.002	0.005	0.004	0.003	0.004	0.005	0.003						10
全燐	mg/L		0.013	0.011	0.014	0.014	0.011	0.013	0.015						
電気伝導率	mS/m		56	29	25	41	65	66	59						
塩化物イオン	mg/L		55	22	16	24	37	33	34						
水温	℃		9.5	11.2	14.1	21.6	24.7	24.8	18.2						
色	-		微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色						
濁り	-		透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明						
臭気	-		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
透視度	度		≧50	≧50	≧50	≧50	≧50	≧50	≧50						
流量	m³/s		0.10	0.10	0.12	0.03	0.01	<0.01	<0.01						
カドミウム	mg/L		-	-	-	-	-	-	-						0.003
シアン	mg/L		-	-	-	-	-	-	-						ND
鉛	mg/L		-	-	-	-	-	-	-						0.01
六価クロム	mg/L		-	-	-	-	-	-	-						0.02
砒素	mg/L		-	-	-	-	-	-	-						0.01
総水銀	mg/L		-	-	-	-	-	-	-						0.0005
アルキル水銀	mg/L		-	-	-	-	-	-	-						ND
ポリ塩化ビフェニル	mg/L		-	-	-	-	-	-	-						ND
トリクロロエレン	mg/L		-	-	-	-	-	-	-						0.01
テトラクロロエレン	mg/L		-	-	-	-	-	-	-						0.01
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		-	-	-	-	-	-	-						1
ジクロロメタン	mg/L		-	-	-	-	-	-	-						0.02
四塩化炭素	mg/L		-	-	-	-	-	-	-						0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L		-	-	-	-	-	-	-						0.004

クリーンセンター滋賀水質調査結果一覧表（令和7年度）

地点名：クリーンセンター滋賀 河川水(St-5)

項目	単位	年月日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	環境基準値 (河川A類型)
		4/3	5/8	6/5	7/3	8/7	9/4	10/2							
採水時刻	-	9:00	9:03	9:05	9:15	9:20	9:38	9:20							
天候	-	晴	晴	晴	晴	雨後曇	曇	晴							
気温	℃	9.9	12.2	21.2	29.8	26.8	29.1	22.0							
水素イオン濃度	-	7.8	7.5	7.5	7.8	7.5	7.6	7.6							6.5～8.5
BOD	mg/L	1.2	0.7	0.6	0.5	2.1	<0.5	0.7							2
COD	mg/L	3.3	3.5	2.8	3.5	6.0	3.7	3.9							
浮遊物質量	mg/L	1	11	8	<1	16	2	2							25
DO	mg/L	12	11	9.6	8.6	5.9	6.7	9.3							7.5
大腸菌数	CFU/100mL	56	140	260	96	3300	920	94							300
n-ヘキサン抽出物質 (鉱物油)	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5							
(動植物油)	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5							
全窒素	mg/L	1.0	0.54	0.44	0.78	0.77	0.43	0.66							
アンモニア性-N	mg/L	<0.01	<0.01	0.01	0.01	<0.01	0.02	0.02							
硝酸性-N	mg/L	0.91	0.35	0.32	0.61	0.50	0.32	0.50							
亜硝酸性-N	mg/L	0.003	0.009	0.009	0.003	0.005	0.004	0.003							10
全磷	mg/L	0.013	0.023	0.019	0.016	0.017	0.020	0.018							
電気伝導率	mS/m	33	19	18	26	38	43	37							
塩化物イオン	mg/L	21	11	8.6	13	20	20	17							
水温	℃	10.0	11.9	15.1	22.7	23.8	23.9	20.1							
色	-	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色							
濁り	-	透明	微濁	微濁	透明	微濁	透明	透明							
臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
透視度	度	≥50	36	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50							
流量	m³/s	0.02	0.03	0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01							
カドミウム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-							0.003
シアン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-							ND
鉛	mg/L	-	-	-	-	-	-	-							0.01
六価クロム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-							0.02
砒素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-							0.01
総水銀	mg/L	-	-	-	-	-	-	-							0.0005
アルキル水銀	mg/L	-	-	-	-	-	-	-							ND
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	-	-	-	-	-	-	-							ND
トリクロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-							0.01
テトラクロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-							0.01
1,1,1-トリクロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-							1
ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-							0.02
四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-							0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-							0.004

クリーンセンター滋賀水質調査結果一覧表（令和7年度）

地点名：クリーンセンター滋賀 河川水(St-9)

項目	単位	月日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	環境基準値 (河川A類型)
		4/3	5/8	6/5	7/3	8/7	9/4	10/2							
採水時刻	-		9:20	9:33	9:20	9:30	9:56	9:53	9:31						
天候	-		晴	晴	晴	晴	雨後曇	曇	晴						
気温	℃		9.9	12.2	21.5	29.8	26.8	29.2	22.1						
水素イオン濃度	-		7.6	7.2	7.4	7.7	7.4	7.5	7.5						6.5～8.5
BOD	mg/L		1.0	0.6	0.6	<0.5	0.7	<0.5	<0.5						2
COD	mg/L		2.6	2.8	2.7	3.4	4.3	3.5	3.9						
浮遊物質量	mg/L		<1	<1	<1	<1	1	<1	<1						25
DO	mg/L		10	10	8.9	7.4	5.7	6.3	7.7						7.5
大腸菌数	CFU/100mL		400	29	69	120	3600	56	250						300
n-ヘキサン抽出物質 (鉱物油)	mg/L		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						
(動植物油)	mg/L		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						
全窒素	mg/L		1.4	0.58	0.45	1.0	0.81	0.58	1.0						
アンモニア性-N	mg/L		<0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.06	0.03						
硝酸性-N	mg/L		1.3	0.44	0.38	0.85	0.61	0.46	0.92						
亜硝酸性-N	mg/L		0.012	0.010	0.010	0.006	0.004	0.004	0.002						10
全磷	mg/L		0.010	0.007	0.010	0.014	0.017	0.015	0.013						
電気伝導率	mS/m		32	16	14	21	34	36	35						
塩化物イオン	mg/L		28	14	11	15	27	29	28						
水温	℃		9.5	11.7	15.0	22.7	24.6	24.2	19.1						
色	-		微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色						
濁り	-		透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明						
臭気	-		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
透視度	度		≦50	≧50	≧50	≧50	≧50	≧50	≧50						
流量	m³/s		<0.01	0.02	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01						
カドミウム	mg/L		-	-	-	-	-	-	-						0.003
シアン	mg/L		-	-	-	-	-	-	-						ND
鉛	mg/L		-	-	-	-	-	-	-						0.01
六価クロム	mg/L		-	-	-	-	-	-	-						0.02
砒素	mg/L		-	-	-	-	-	-	-						0.01
総水銀	mg/L		-	-	-	-	-	-	-						0.0005
アルキル水銀	mg/L		-	-	-	-	-	-	-						ND
ポリ塩化ビフェニル	mg/L		-	-	-	-	-	-	-						ND
トリクロエチレン	mg/L		-	-	-	-	-	-	-						0.01
テトラクロエチレン	mg/L		-	-	-	-	-	-	-						0.01
1,1,1-トリクロエタン	mg/L		-	-	-	-	-	-	-						1
ジクロロメタン	mg/L		-	-	-	-	-	-	-						0.02
四塩化炭素	mg/L		-	-	-	-	-	-	-						0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L		-	-	-	-	-	-	-						0.004</

クリーンセンター滋賀水質調査結果一覧表（令和7年度）

地点名：クリーンセンター滋賀 河川水(St-12)

[illegible]