

平成 30 年 4 月 26 日

入札参加者各位

公益財団法人滋賀県環境事業公社

工事等仕様書に係る質問に対する回答について

平成 30 年度 第 K-1 号 クリーンセンター滋賀第 4 期施設整備工事 仕様書に対し、平成 30 年 4 月 24 日付で質問のありました事項について、下記のとおり回答します。

記

質 問 事 項	回 答
① 入札説明書（別紙－１）P3 （１）「着目点に対する技術提案」【目的物の品質②】着目点 「・・・改良土は施工時における・・・」の「施工時」とは、改良土の製造、運搬、敷均し、転圧の際を指しますか。ご教示下さい。	① 改良対象土搬入からベントナイト投入、改良対象土投入、攪拌・土質改良、改良土運搬、敷均し、締固め等、降雨等によりベントナイト改良土が膨潤する恐れのある工事内容の全てを指します。
② 異なる評価項目に、同一技術を提案しても、評価対象となりますか。ご教示下さい。	② 個々の着目点として評価できる技術提案であれば、同一技術であっても評価対象とします。
③ 入札説明書（別紙－１） 入札説明書（別紙－１）に「評価の対象外」「不採用」と記載のある項目以外は評価対象と考えてよろしいでしょうか。ご教示下さい。	③ 入札説明書（別紙－１）に「評価の対象外」「不採用」と記載のある項目以外であっても、「欠格」や「無効」とする場合があります。