

平成 31 年 4 月 24 日

入札参加者各位

公益財団法人滋賀県環境事業公社

工事等仕様書に係る質問に対する回答について

平成 30 年度 第 K-5 号 クリーンセンター滋賀浸出水処理施設増強工事 仕様書に対し、平成 31 年 4 月 22 日付で質問のありました事項について、下記のとおり回答します。

記

質 問 事 項	回 答
<p>1. 工事施工期間のダンプ等車両の通行について</p> <p>下水投入配管布設時など、対象工事箇所において大型車両の通行停止もしくは道路を閉鎖したうえで施工できるものと考えてよろしいでしょうか。</p> <p>2. 性能試験</p> <p>質問回答①11. において「定格処理能力の確認試験だけではなく、騒音振動などの環境配慮事項、処理水質等も試験対象としています。」とのことですが、本工事の対象外事項については性能保証（試験）対象外と考えてよろしいでしょうか。</p> <p>例：カルシウム除去処理、ダイオキシン類処理、ホウ素処理、汚泥脱水処理（汚泥含水率）</p>	<p>1. 廃棄物搬入車両が通行する範囲（場内入口部分）については、通行止とすることはできません。最小限の通行制限（片側交互通行等）による工事施工を想定しています。</p> <p>右岸管理用道路については、埋立委託業者による運土運搬等を実施している場合があります、配管布設工事が可能となるよう、その都度調整します。</p> <p>2. お見込みのとおりです。</p>