

令和7年 1月27日

入札参加者各位

公益財団法人滋賀県環境事業公社

工事等仕様書に係る質問に対する回答について

令和6年度 第J-5号 クリーンセンター滋賀築堤工事 仕様書に対し、令和7年1月23日付で質問のありました事項について、下記のとおり回答します。

記

質 問 事 項	回 答
単-47号 転落防護柵撤去の支柱間隔が2mと3mとありますがどちらを計上すればよろしいですか？ご開示下さい。	転落防護柵の支柱間隔につきましては、3mを計上している。  以上